

**Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.
w Bukownie**

**Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu
ziemnego wysokometanowego**

Nr 1/2021

Grudzień 2021

**grupy E
dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
ZGH „Bolesław” S.A.**



1

ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE
„BOLEŚLAW” S.A. w Bukownie
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Bolesław Orcho

Zakłady Górniczo-Hutnicze
„Bolesław” S.A. w Bukownie
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR MARKETINGU

mgr inż. Andrzej Szaru

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: Operator) prowadzącego działalność na podstawie:

- koncesji Nr OPG/365/605/W/OKR/2017/RF na obrót paliwami gazowymi na okres od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2030 r.
- koncesji Nr DPG/172/605/W/OKR/2017/RF na dystrybucję paliw gazowych na okres od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2030 r.

i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Podstawy prawne:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o zapasach”;
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), zwane dalej „rozporządzeniem”.

1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

1.2.1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w poborze gazu ziemnego, zwane dalej „ograniczeniami” w przypadku:

- a) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
- b) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców,
- c) wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego,
- d) awarii w sieciach operatorów systemów gazowych,
- e) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych,
- f) zagrożenia bezpieczeństwa osób,
- g) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych,
- h) konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.

1.2.2. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.

ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE
„BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Robert Juchab
2

ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE
„BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR MARKETINGU
mgr inż. Andrzej Szary



Dr

- 1.2.3. Minister właściwy do spraw energii sporządza wniosek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o zapasach z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, o którym mowa w art. 53 ww. ustawy, zawierającego:
- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
 - b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
 - c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
 - d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia,
- 1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.
- 1.2.5. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.6. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:
- a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,
 - b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.
- 1.2.7. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.

- 1.2.8. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.
- 1.2.9. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.
- 1.2.10. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:
- a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,
 - b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.11. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:
- a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
 - odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
 - przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
 - b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
 - ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.12. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie

ZAKŁADY ENERGETYCZNE S.A. BUKOWIEC
"BOLESŁAW" S.A. w Bukowcu
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
4
mgr inż. Stanisław Ochab

ZAKŁADY ENERGETYCZNE S.A. BUKOWIEC
"Bolesław" S.A. w Bukowcu
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR MARKETING
mgr inż. Andrzej Szari

Dr

usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.

1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.

1.2.14. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:

- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
- b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
- c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
- d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.

2. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń.

Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pierwsza część planu zostanie opublikowana w formie elektronicznej na stronie internetowej ZGH Bolesław S.A.: www.zghboleslaw.pl

3. Część I planu ograniczeń.

3.1. Okres obowiązywania planu.

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego obowiązuje:

- od dnia zatwierdzenia Planu Ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
- do dnia zatwierdzenia przez Prezesa aktualizacji tego Planu Ograniczeń.

3.2. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12.



PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Stanisław Ochala
mgr inż. Andrzej Szary

Dr

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	9 331	3 826	3 553	3 280	3 007	2 734	2 461	2 188	1 915	986	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	0
RAZEM	9 876	4 371	4 098	3 825	3 552	3 279	3 006	2 733	2 460	1 531	545	0
Kategoria odbiorcy	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	223 944	91 824	85 272	78 720	72 168	65 616	59 064	52 512	45 960	23 664	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	13 080	0
RAZEM	237 024	104 904	98 352	91 800	85 248	78 696	72 144	65 592	59 040	36 744	13 080	0



HUTNICZE
 „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
 PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY
 mgr inż. Bolesław Ochab

HUTNICZE
 „Bolesław” S.A. w Bukownie
 CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR MARKETINGU
 mgr inż. Andrzej Szary

Dr